



السادة / مكتب الشبانات للاستشارات الهندسية. المكرمين

وبعد ،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى خطابكم رقم (٣٩٠٢٨١٧) وتاريخ (٢٠٠٦/٠٦/١٤٣٩هـ) بخصوص طلب اعتماد موردين لتوريد مضخات شبكة تغذية المياه ومضخات المياه المثلجة للمشروع المشار إليه أعلاه، نفيديكم أنه بعد الدراسة للكتالوجات المقدمة للشركات وسابقة الأعمال بموافقاتنا باعتماد الشركات التالية كموردين لمضخات شبكات تغذية المياه ومضخات المياه المثلجة لمشروع إنشاء كلية التربية بحوطة بني تميم بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز: -

- شركة كي اس بي العربية المحدودة (ماركة KSB)

- مؤسسة عبد الله ناصر الموسى للتجارة (ماركة GRUNDFOS)

مع ضرورة الالتزام بالآتي: -

- ١) الالتزام بالعقد وجداول الكميات والمخططات والمواصفات الفنية للمشروع.
- ٢) تقديم شيتات التصنيع للاعتماد.
- ٣) تقديم زيارة لمصنع المورد لفحص واختبار المضخات بحضور ممثل المالك والاستشاري قبل التوريد للموقع.
- ٤) تقديم كافة الحسابات الهيدروليكية المطلوبة للاعتماد أولاً قبل التوريد.
- ٥) تقديم حسابات (NPSH) المتاحة على أن تحقق المطلوب فيما مع قيمة (NPSH) المطلوبة حسب الاكواد العالمية والكود السعودي واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.
- ٦) تقديم selection للاعتماد أولاً قبل التوريد.
- ٧) كل مشتزمات المضخات والوصلات تكون من المورد نفسه.
- ٨) إشراف الشركة الموردة على عملية التركيب والتشغيل.
- ٩) تقديم عينات لمكونات التحكم للاعتماد على أن تكون جميع المكونات أوربية الصنع.
- ١٠) التركيب بواسطة عماله فنيه ماهره حسب تعليمات الصانع والاكواد العالمية والكود السعودي وتعليمات الاستشاري المشرف.

١١) تقديم شهادات الفحص والاختبار الخاصة بلوحة الكنترول (control panel)

حسب



- ١٢ الالتزام بكل ما جاء بخطاب اعتماد الاستشاري.
- ١٣ ربط جميع المضخات بنظام التحكم والمراقبة (BMS) حسب العقد والمواصفات.
- ١٤ توريد المضخات يكون من المورد أو وكيل معتمد عنه ما إرفاق ما يثبت ذلك قبل التوريد.
- ١٥ اختبار المضخات بعد التركيب عند ضغط الاختبار المقرر.
- ١٦ تقديم شهادة من المورد موثقة من الغرفة التجارية بتوفير قطع غيار المضخات لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنوات.
- ١٥ تقديم شهادات الضمان والاختبار والمنشأ وشهادة مطابقه لما يتم توريده.

ولكم تحياتي ،،،

مساعد المشرف على إدارة المشاريع والصيانة

فهد بن حماد التميمي

م/محمد شحاته

المرفقات:

التاريخ: 09/06/1439

الرقم: 23925004387

Attach : Date : المرفقات :



DEANSHIPS BUILDING

CM-19

Aimansouryah East Trading & Contracting Co.



اسم المشروع

رقم المشروع

اسم المقاول

طلب اعتماد مواد

Request For Material
Approval (RMA)

جامعة القصيم
الإدارة العامة للمشاريع والصيانة

Submittal details

NO ٧	هل سبق التقديم	31-12-2018	Submittal Date تاريخ التقديم	181231-HVAC-CM19-014A-01	Submittal No. رقم الطلب
Previous Action نتيجة السابق		Previous Date تاريخ السابق		Previous السابق	
Structural ☐ إنشائي	Electrical ☐ كهربائي	Mechanical ☒ ميكانيكي	Civil ☐ مدني	Architectural ☐ معماري	Architectural ☐ معماري
Others ☐ أخرى	Conveying ☐ مهباند	HVAC ☐ تكييف	Plumbing ☐ صحي	survey ☐ مساحة	Civil ☐ مدني
Specifications ☒ مواصفات	Calculations ☐ حسابات	Drawings ☐ مخططات	Catalogues ☒ كتالوجات	Certificates ☐ شهادات	Mechanical ☒ ميكانيكي
Others ☒ أخرى	Test ☐ اختبارات	Sample ☐ عينات			Electrical ☐ كهربائي

Material information

BOQ Ref مرجع جدول الكميات	Drwg. Ref مرجع المخططات	Specs. Ref مرجع المواصفات	Description الوصف
DIV.15-B		15510	HORIZONTAL SPLIT CASE CENTRIFUGAL PRIMARY SECONDARY CHILLED WATER PUMPS (PCWP/SCWP).
	Record No. رقم التسجيل	AURORA (MADE IN U.S.A)	Manufacturer Address المصنع
	Record No. رقم التسجيل	ABDULLAH NASSER AL-MOUSA EST.	Supplier Address المورد
	Record No. رقم التسجيل		Local Agent Address الوكيل المحلي

Comments

We certify that above submitted items are correct and in strict conformance drawings and specs with contract

نحن نؤكد صحة البيانات المبينة أعلاه وأنها متطابقة للمواصفات ورسومات العقد

Signature & Stamp

التوقيع

Applicant Name ENG:MOHAMMED ABDOU

اسم مقدم الطلب

GDPM

الإدارة العامة للمشاريع والصيانة

Restudy ☐ إعادة الدراسة	Proceed ☒ موافق
أعتمد صفحة (AURORA) لإستعمالها مما لتأقويه الشريعة مع الالتزام بالدراسة المرفقة مع طلب الاعتماد الاب جليل محمد عبد الله	

TSO

مكتب الدعم الفني الهندسي

التوقيع

النتيجة النهائية

التوقيع

Reject ☐ رفض الطلب	Restudy ☐ إعادة الدراسة	Proceed ☒ موافق	العرض على المدير التنفيذي ☐	الموافقة
Proceed مع إخطار مدير المشروع				
التوقيع مدير المشروع				

الترتيب

التوقيع

Reject ☐ رفض الطلب	Restudy ☐ إعادة الدراسة	Proceed ☒ موافق	الموافقة
Proceed			
التوقيع المشرف العام			

جامعة القصيم

٤٠٦٥

رقم المعاملة

٢٠١٤/٠٤/٢١

تاريخ المعاملة

المشروعات

رقم الخزنة

after approval of drawings and material

هام: ان اعتماد اعلام لا يعنى المتداول من التزامه بشروط وبود العقد



المشروع : مبنى العمدات المساندة

المقاول: شركة المنصورية

الموضوع : اعتماد مضخات المياه المثلجة الأساسية والثانوية

المورد: مؤسسة عبدالله موسى للتجارة المصنّع: AURORA (USA)

رقم التقديم: 181231-HVAC-CM19-014A-01

ملاحظات التقديم:

1. يعتمد المصنّع (AURORA) والمورد مؤسسة عبدالله موسى لتوريد المضخات الأساسية والثانوية للمشروع.
2. يجب الالتزام بشروط ومواصفات المشروع والحسابات المعتمدة وجدول كميات المشروع.
3. المضخات تكون من النوع (Split Case).
4. يتم اعتماد الموتور (PREMIUM EFFICIENCY) IE3 من شركة (U.S Motor) أو (Marathon) صناعة أمريكية.
5. يجب ان تكون المضخات أمريكية الصنع ومجمعة بالمصنّع الأمريكي .
6. تقديم شهادة منشأ للمضخات عند التوريد.
7. تقديم شهادة ضمان لمدة سنتين من تاريخ التشغيل مصدقة من الغرفة التجارية.
8. تقديم شهادة توافر قطع الغيار لمدة لا تقل عن 15 سنة مصدقة من الغرفة التجارية.

المهندس / عبدالله الشايعي





الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

www.gdpm.qu.edu.sa

ص.ب : 6767 . بريدة : 51431

هاتف : +966 16 3800050

فاكس : +966 16 3800036

 أجا للتجارة والمقاولات Aja Trading Contracting		شركة أجا للتجارة والمقاولات Kindom Of Saudi Arabia Ministry Of Higher Education Qassim University Directorate of Projects & Maintenance		 جامعة القصيم Qassim University		المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة القصيم اداره المشاريع والصيانة	
Project Name : كلية إدارة الأعمال للبنات بالرس		اسم المشروع :		Project Code : CS02		رقم المشروع	
طلب اعتماد مواد REQUEST FOR MATERIAL APPROVAL							
Submittal No.: 180110-M-MECH-CS02-076				Submittal Date : 10 JAN.'2018			
رقم التقديم				تاريخ التقديم:			
Previous Submittal Date : NO				تاريخ التقديم السابق:			
For Information ☐		For Approval ☒		For construction/fabrication ☐		للتفويض / للتصنيع ☐	
Civil ☐		Architectural ☐		Mechanical ☒		ميكانيكا ☒	
HVAC ☒		Plumbing ☐		Electrical ☐		كهرباء ☐	
Catalogues ☒		Drawings ☐		Certificates ☒		شهادات ☒	
Test ☐		Calculation ☐		Specifications ☒		مواصفات ☒	
Others ☒		Others ☒		Others ☒		أخرى ☒	
رقم البند	الوصف	المصنع	المورد	المنشأ	مرجع المواصفات	مرجع المخططات	النتيجة
Item	Description	Manufacturer	Supplier	Country of Origin	Specs.Ref	Drwg.Ref.	Action Code
1	PRIMARY AND SECONDARY CHILLED WATER PUMP TECHNICAL DATA	PENTAIR-AURORA	ABDULLAH NASER ALMOUSA EST.	USA	15160		(B)
2							
3							
4							
5							
6							
عنوان المصنع:							
عنوان المورد:							
عنوان الوكيل المحلي:							
				التوقيع وختم المقول:			
التاريخ:				ملاحظات المقول:			
ملاحظات جهة الاشراف:				نسخة لمقاول البعثن:			
A= Approved موافق B= approved with comments مقبول بملاحظات C= Resubmit بعد التقديم D= Reject مرفوض				للتفويض ☐ ACTION ☐			
التاريخ التقديم:				التاريخ الاستلام:			
المهندس المختص:				الاسم / التوقيع:			
التاريخ:				مدير المشروع:			
م / صائل الحربي:				المشرف العام على الادارة عمله للمشروع والصيانة:			
التوقيع:				م / حمد بن محمد قشوران:			
الإصل: للمقول				هام: ان اعتمد المواد اعلاه لا يعفي المقول من التزامه بشروط ونود العقد.			
صورة: اداره المشاريع والصيانة							

نموذج رقم

الرقم : التاريخ : ١٤٣ / / هـ

المرفقات : الموضوع :

المشروع / كلية: إدارة الأعمال بنات - الرس - جامعة القصيم
المقاول / شركة أجا للتجارة والمقاولات
الموضوع : اعتماد مضخات المياه المثلجة الاساسية والثانوية .
رقم التقديم : ١٨٠١١٠ .
ملاحظات الاعتماد.

- الاعتماد طبقاً لمواصفات المشروع .
- الاعتماد بناءً على دراسة حسابات المياه المثلجة المقدمة من المقاول والمعمدة من قبل الاستشاري .
- الاعتماد وفقاً للعرض الفني المقدم المعتمد .
- تقديم شهادة المنشأ للمضخات مع المحرك بأمريكا (بننير - أرورا) .
- يتم اعتماد الموتور (IE4 premium efficiency) من شركة (WEG) البرازيلية .
- يتم اعتماد المضخة أمريكية الصنع من شركة بننير أرورا .
- تقديم خطاب ضمان للمضخات لمدة سنتين من تاريخ التشغيل موثق من الغرفة التجارية .
- تقديم خطاب توفر قطع الغيار لمدة خمسة عشر عاماً موثق من الغرفة التجارية .
- تقديم ضمان بتوفر قطع الغيار لمدة ١٥ سنة موثق غرفة تجارية .
- تحرير المضخة للاختبار بالمصنع بأمريكا قبل التوابع ٢٠١٠/٠٤/٢٠

Contractor name

Project name

Project code

اسم المقاول مؤسسة مساكن الجزيرة للمقاولات
اسم المشروع تطوير وتأهيل مرافق ومواقع التابعة للجامعة القصيم
رقم المشروع CM43

طلب اعتماد مواد

Request For Material Approval



Submittal details

NO

A

هل سبق التقديم

2019/02/20

Previous Submittal Action

Submittal Date تاريخ التقديم 190220 MM CM43 010

Submittal No. رقم الطلب

Previous Submittal Date تاريخ التقديم السابق

Previous Submittal No. رقم التقديم السابق

For Approval للاعتماد

Structural ☐ إنشائيOthers ☒ أخرىElectrical ☐ كهربائيConveying ☐ مساعدMechanical ☒ ميكانيكيHVAC ☐ تكييفCivil ☐ مدنيPlumbing ☐ صحيArchitectural ☐ معماريArchitectural survey ☐ مساحيSpecifications ☐ مواصفاتOthers ☐ أخرىCalculations ☐ حساباتTest ☐ اختباراتDrawings ☐ مخططاتSample ☐ عيناتCatalogues ☒ كتالوجاتCertificates ☒ شهادات

Material information

BOQ Ref	مرجع جدول الكميات	Drwg. Ref	مرجع المخططات	Specs. Ref	مرجع المواصفات	Description	معلومات المادة
						الوصف	
						توريد وتركيب واختيار مجموعة مضخات حريق (UL/FM) ويشتمل على عدد 1 كهربائي و 1 ديزل من النوع الراسي التوربيني بقدرة 750 جالون/الدقيقة بضغط 7 بار ومضخة مساعده جوكي بقدرة 100 جالون/الدقيقة بضغط 8.2 بار على ان يشمل البند لوحات التحكم والتوصيلات الكهربائي وجميع الملحقات طبقا للمخططات ومواصفات الدفاع المدني مع خزان التمدد	
		Record No.	رقم التسجيل			SPP PUMPS LTD	Factory
		Record No.	رقم التسجيل			مؤسسة عبدالله ناصر الموسوي	Supplier Address
		Record No.	رقم التسجيل			مؤسسة عبدالله ناصر الموسوي	Local Agent Address
							ملاحظات

We certify that above submitted items are correct and in strict conformance drawings and specs with contract except otherwise stated.

نحن نؤكد بصحة البيانات المدونة أعلاه. وبأن المواد المقدمة أعلاه مطابقة للمواصفات ورسومات العقد. ما لم يذكر غير ذلك.

Signature & Stamp

الختم والتوقيع

Applicant Name

مؤسسة مساكن الجزيرة للمقاولات

اسم مقدم الطلب

GDPM

الإدارة العامة للمشايخ والصيانة

TSO

مكتب الدعم الفني الهندسي

مكتب الدعم الفني الهندسي
مكتب الدعم الفني الهندسي
مكتب الدعم الفني الهندسي
مكتب الدعم الفني الهندسي
مكتب الدعم الفني الهندسي
مكتب الدعم الفني الهندسي
مكتب الدعم الفني الهندسي
مكتب الدعم الفني الهندسي
مكتب الدعم الفني الهندسي
مكتب الدعم الفني الهندسي

Reject ☐ رفض الطلبRestudy ☐ إعادة الدراسةProceed ☐ موافق

الموافقة

Proceed

التوقيع
مدير المشروع

Reject ☐ رفض الطلبRestudy ☐ إعادة الدراسةProceed ☒ موافق

الموافقة

Proceed

التوقيع
المشرف العام



الرقم: ٦٦١٨

التاريخ: ١٤٤٠/٠٦/٢١

المشروعات:

approval

هام: ان الاعتماد اعلاه لا يعني المقاول من التزامه بشروط ونود العقد.