

التاريخ ١٦ / ١ / ١٤٣٣ هـ

الرقم ١٣١٠٠/٤٢

اسم المشروع : المعهد العالي التقني للبنات بالدمام

المادة المقدمة : مضخات الحريق

UL LISTED / FM AURORA: اسم المورد/المصنع

المحترم
 فاكس : ٥٨٢٣٧٣٥
 بتاريخ (٢ / ١٢ / ١٤٣٢ هـ)

المكرمين / مكتب التوفيق للاستشارات الهندسية
ص ب : ٢٦٣ الإحصاء : ٣١٩٨٢
بالإشارة إلى خطابكم م ع ت ()

بخصوص تقديمكم المواد أعلاه .

نفیدکم بالتالی :

لا مانع من اعتماد مضخات الحريق نوعية AURORA امريكي المنشأ على النحو التالي :

ELECTRIC PUMP , MODEL AURORA 4 – 481– 11 D , CAPACITY 750 GPM AT 7.5 BAR ,
SPEED 3560 RPM , HORIZONTAL SPLIT CASE , HORSE POWER 75 HP , PUMP
.CONTROLLER MODEL FTA 1000

DIESEL PUMP : MODEL AURORA 5 – 481– 11 C , CAPACITY 750 GPM AT 7.5 BAR ,
SPEED 3000 RPM DIESEL ENGINE MODEL CLARKE – JU 4 H – UF 24 , HORSE
POWER 83 HP , PUMP CONTROLLER MODEL FTA 1100

JOCKEY FIRE PUMP , MODEL AURORA- PVM 16 – 40 , CAPACITY 75 GPM AT 7.5 BAR •
., SPEED 3450 RPM , VERTICAL MULISTAGE – INLINE , MOTOR : 7.5 HP

• مع الالتزام و مراعاة التالي :

- الالتزام بجداول الكميات و المواصفات و الاصول الفنية و الصناعية .

- التوريد يشمل الصمامات و الاكسسوارات و كل ما يلزم لانهاء الاعمال على الوجه الاكمل .

- اللوحات الكهربائية يتم توريدها عن طريق الشركة المصنعة وذات مكونات غريبة المنشأ .

- كل مكونات نظام اطفاء الحريق يجب ان تكون UL . LISTED . و متوافقة مع متطلبات NFPA و تعليمات الدفاع المدني .

• التوريد يشمل خزان الوقود على ان تكون جميع توصيلات الوقود من الحديد الاسود .

نائب رئيس لجنة الميناء

فهد بن حمد العقيل